



464314 304305

**ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
КАСИМОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Советская, д. 14,
г. Касимов, 391300

28.03.2025 № 26-2025

Заведующему МБДОУ «Торбаевский
детский сад» Касимовского
муниципального округа Рязанской
области

Жильцовой М.И.

зд. 14А, с. Торбаево, Касимовский район,
Рязанская область, 391359

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сфере
пожарной безопасности

Межрайонной прокуратурой в рамках надзорной деятельности проведена проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в МБДОУ «Торбаевский детский сад» Касимовского муниципального округа Рязанской области.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) пожарной безопасностью является состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 38 Закона № 69-ФЗ лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Согласно п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов

Касимовская межрайонная прокуратура Рязанской
области

№ Прдр-20610029-242-25/-20610029

пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

В ходе проверки межрайонной прокуратурой получены сведения Управления образования и молодежной политики администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области, согласно которым в МБДОУ «Торбаевский детский сад» Касимовского муниципального округа Рязанской области выявлены следующие нарушения:

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей на время руководитель организации не обеспечил на время круглосуточного дежурства обслуживающий персонал исправными (с не истекшим сроком годности) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Таким образом, изложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностными лицами МБДОУ «Торбаевский детский сад» Касимовского муниципального округа Рязанской области законодательства в сфере пожарной безопасности, что в свою очередь является недопустимым и подлежит безотлагательному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения закона, к установленной законом ответственности.

3. О дате и времени рассмотрения представления уведомить межрайонную прокуратуру.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в предусмотренный законом месячный срок в письменном виде.

Заместитель межрайонного прокурора

советник юстиции

Е.С. Сафронова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 22A6EA29C174A5B34126163BBD5A6985
Владелец Сафронова Елена Сергеевна
Действителен с 10.01.2025 по 05.04.2026

**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Торбаевский детский сад"
Касимовского муниципального округа
Рязанской области
(МБДОУ "Торбаевский ДС")**

391359, Рязанская область, Касимовский район,
село Торбаево, здание 14а

Тел. 8(49131)4-72-77, 89056948103

Факс: 3-38-51, e-mail: mdou-torb@yandex.ru

ОГРН – 1096226000640

ИНН/КПП 6204007855/620401001

Касимовская межрайонная
прокуратура
Заместителю межрайонного
прокурора советнику юстиции
Е.В.Сафроновой

от 23.04.2025г. № 24

на № _____ от _____

На Ваше представление об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности от 28.03.2025г. № 26-2025 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Торбаевский детский сад» Касимовского муниципального округа Рязанской области сообщает:

- за счет спонсорской помощи, на одного круглосуточного дежурного, было приобретено средство индивидуальной защиты органов дыхания Фильтрующий Универсальный Самоспасатель, используемый при пожаре «Феникс-2». Дата изготовления: 03/25г. Гарантийный срок хранения 5 лет.

Заведующий

МБДОУ «Торбаевский ДС»



М.И. Жильцова